



## **AYUNTAMIENTO DE ALBARREAL DE TAJO**

**Expediente nº:49/2022**

**Procedimiento:** Abierto simplificado

**Asunto:** Plan Extraordinario de Inversiones para la consolidación de la reactivación de la actividad económica y la recuperación municipal 2022. PIM 2022

### **PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN DE NUEVO VIAL AL BORDE SUR DE ALBARREAL DE TAJO**

**Procedimiento abierto simplificado.**

#### **Objeto del contrato.**

El objeto del contrato es la creación de una nueva calle al borde sur de Albarreal de Tajo (Ejecución de vial) Estas obras pertenecen al Plan de Infraestructuras municipales 2022.

#### **1 INTRODUCCION**

El ayuntamiento de la Albarreal de Tajo pretende la construcción de un nuevo vial al borde sur de la Localidad de Albarreal de Tajo.

Así, ha considerado necesario, acometer las obras que se describen en los diferentes artículos contenidos en la presente Memoria y demás documentos

#### **2 OBJETO Y ALCANCE**

El presente Pliego tiene por objeto establecer las condiciones técnicas que conjuntamente con las Generales aprobadas por la vigente Ley y Reglamentos de Contratación del Estado y de las Corporaciones Locales y de los particulares de la licitación han de regir en la ejecución de las obras objeto de la memoria.

#### **3 EQUIPO REDACTOR**

La memoria ha sido redactada por el arquitecto D. Santiago Estaire Guerrero.

#### **4 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO**

La actuación se prevé en los siguiente emplazamiento: Borde sur de la Localidad

#### **5.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.**

RED VIARIA: CARACTERISTICAS DE SU EJECUCION. Subbase de zahorra natural. de espesor 20 cms, de espesor debidamente extendida y compactada y capa de rodadura de pavimento continuo de hormigón de 15 cms. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, acabado superficial fratasado a mano . Bordillos de hormigón monocapa de 9-10x20 cms colocado sobre solera de hormigón de 10 cma de espesor y de hormigón bicapa 12-15x25 cms





## **AYUNTAMIENTO DE ALBARREAL DE TAJO**

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN RED DE SANEAMIENTO La red será de tipo unitario para aguas negras o sucias y para recogidas de Pluviales. Este colector es fundamental para el desarrollo posterior de la parcela de uso público dotacional de la localidad. Se considera necesaria la previsión de imbornales de hormigón prefabricados . . .

CARACTERISTICAS DE LA RED. El diámetro de la red será de 200 mm. de PVC liso.

### **6 CONTROL DE CALIDAD**

Se prevé el control de calidad establecido en el Código Técnico de la Edificación – CTE

**Albarreal de Tajo, a fecha de firma electrónica.  
EL ALCALDE-PRESIDENTE.**

**Fdo. Pedro Lobato Ferrero**

